

B1 – KLEINBRAND

Am 12.02.2013, um 14:35 Uhr, bemerkte die Brandsicherheitswache der Freiwilligen Feuerwehr Gnadendorf während des Kindermaskenballs im Gemeindezentrum **einen Glimmbrand** an einer Kartonschachtel.

Diese befand sich zu nahe an einem Halogenspot und entzündete sich aufgrund der enormen Hitze. Die Schachtel wurde mittels Kübelspritze gelöscht und anschließend weggeschafft.

Die Veranstaltung wurde durch unser Eingreifen nicht unterbrochen und konnte wie geplant fortgeführt werden.

4 Mann der FF Gnadendorf rückten mit folgenden Fahrzeugen aus:

RLFA

