## B1 - TUS ALARM



Am 05.07.2018, um 16:55 Uhr wurde Kdt. Stv. Scheiner akustisch von der Brandmeldeanlage der Volksschule gewarnt. Dieser hat einige Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit der Meldung: **B1 - TUS und Infranet Alarm** mittels Telefon alarmiert.

Beim Eintreffen am Einsatzort wurde an der Brandschutzalarmzentrale der auslösende Brandmelder ermittelt und das Gebiet der Brandschutzlinie Nr. 3 überprüft.

Da es sich um einen Fehlalarm handelte, folgte ein Wiedereinrücken ins Feuerwehrhaus und die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft um 17:40 Uhr.